



가 평 군



수신 개인하수처리시설 설계시공업체 24개소 귀하
(경유)

제목 「개인하수처리시설 준공전 사전검사」 시행에 따른 안내

1. “희망과 행복이 있는 미래창조도시-가평” 실현에 협조하여 주시는 귀 사에게 깊은 감사를 드립니다.
2. 우리 군에서 개인하수처리시설의 불량 제품 및 부실 시공을 사전에 예방하고자 「개인하수처리시설의 준공 전 사전검사」를 시행할 계획임을 알려드리오니,
3. 다음의 내용을 반드시 숙지하시어 우리 군의 개인하수처리시설 관리 업무에 적극 협조하여 주시기 바라며, 궁금하신 사항은 하수도사업소 생활하수팀(☎031-580-4461~4464)로 문의하시기 바랍니다.

- 1) 적용 범위 : 오수처리시설(FRP, 등록제품 및 제작의뢰)
- 2) 시행 시기 : 2016.03.21 오수처리시설 설치신고 접수(의제 협의 포함)부터 시행
- 3) 검사 장소 : 가평군하수도사업소
- 4) 검사 절차
 - ▶개인하수처리시설 설치신고 → 사전검사 신청서 접수(FAX 031-580-4409)
→ 사전검사(직접 검사 장소에서 제품 사전검사)
 - ☞ 적 합일 경우 : 준공검사 신청 → 현지 확인 → 적합여부 통보
 - ☞ 부적합일 경우 : 사전검사 재신청 → 사전검사 → 준공검사 신청
→ 현지 확인 → 적합 여부 통보
- 5) 검사 내용 : 설계 사양서 및 도면에 적합한 시설 확인
- 6) 기타 사항
 - 처리용량 8m³/일 이상은 최소 3실 이상의 폭기조 설치(각 조에 산기관 설치)
 - 산기관의 높이는 하부 바닥에서 상부 쪽으로 약 20cm이하

- 붙임 1. 사전검사 신청서 서식 1부.
2. 개인하수처리시설 설치에 따른 사진 촬영방법 1부.
3. 개인하수처리시설 시공 사진 견본 1부. 끝.

시설설치에 따른 사진 촬영 방법

1. 사진 촬영시 지켜야 할 사항

가. 모든(과정별) 사진 촬영시 설치시공업체 직원 기술인력의 전신이 나오게 촬영 할 것.

2. 촬영과정

가. 터파기 사진

나. 터파기 후 건물과 거리 측정 사진

다. 바닥콘크리트 타설, 철근 및 보호 구조물(박스) 설치 사진(구조물 설치할 경우)

라. 유입배관 사진(건물에서 개인하수처리시설 유입 까지)

마. 유출배관 사진(개인하수처리시설에서 방류 까지)

바. 에어배관 연결 사진(개인하수처리시설에서 기계실까지, 지상 노출부분 보온재설치)

사. 되메우기 및 물다짐 사진

아. 안전망 또는 맨홀 격자형(#형) 철근 설치 사진




자. 검사필증 부착 사진

카. 에어벤트 사진(지상2미터, 방충망)

타. 상부를 마감한 개인하수처리시설 설치 및 건축물 전경사진(환기구, 기계실 까지)

하. 기타 “하수도법”에서 정한 기준.

개인하수처리시설 시공사진 견본

		
<p style="text-align: center;">1. 건물전경</p>	<p style="text-align: center;">2. 바닥(터. 파기)</p>	<p style="text-align: center;">3. 하부콘크리트(10전이상)</p>
		
<p style="text-align: center;">3. 정화조안착(주차장등 하중 받는 곳은 콘크리트박스 필수)</p>	<p style="text-align: center;">4. 라 벨</p>	<p style="text-align: center;">5. 배관시공(되메우기전 사진 필수)</p>
		
<p style="text-align: center;">6. 생활하수맨홀</p>	<p style="text-align: center;">7. 안전망 (필수) (철근에 엑셀 끼워서 시공)</p>	<p style="text-align: center;">8. 상판콘크리트</p>
		
<p style="text-align: center;">9. 브로워(전기연결)함 고정필수</p>	<p style="text-align: center;">10. 환기구(2m이상, 방충망설치필수)</p>	<p style="text-align: center;">11. 최종방류구</p>